



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ОАО "Верхнебакатский цементный завод"

А.В. Парфенов

07 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт и окраска строительных конструкций объекта "Этажерка циклонных теплообменников с реактором-декарбонизатором". Инв. №98_5951.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Гидроструйная очистка металлических поверхностей	м²	47770	
2	Очистка поверхности щетками	м²	2400	
3	Обезжиривание металлоконструкций с ксилолом или ацетоном	м²	47770	
4	Окраска металлических поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03 (ГОСТ) в 2 слоя:			
4.1	ограждение - RAL1003	м²	3872	
4.2	металлическая наружная лестница, металлические колонны, связи, площадки - RAL3027	м²	9603	
4.3	металлические колонны, связи и площадки - RAL5017	м²	25722	
4.4	металлические колонны, связи и площадки - RAL9016	м²	8573	
5	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО 90 на ж/б поверхности толщиной слоя до 20 мм с приготовлением состава в отдельных местах:			
5.1	потолочные на отм. +0,00 на высоте от пола 12м	м²	2	
5.2	потолочные на отм. +26,4 на высоте от пола 14м	м²	14	
5.3	вертикальные на отм. +26,4 на высоте от пола 5м	м²	1,2	
5.4	потолочные на отм. 44,6 на высоте от пола 21,6м	м²	14	

Высота объекта - 146 м. Работы будут выполняться на действующем предприятии.

Примечание: Паспорт наружной отделки объекта "Этажерка циклонных теплообменников с реактором-декарбонизатором" прилагается.

Начальник ОКС ОАО "ВБЦЗ"

Заместитель начальника ОКС ОАО "ВБЦЗ"

Инженер по техническому надзору ОАО "ВБЦЗ"

Начальник производственного цеха

А.М. Бахчагулян

Э.М. Шахнамазов

А.Е. Гордиенко

Е.А. Небольсин